

**KLASYFIKACJA OGNIOWA**
materiału budowlanego
Nr 1/37/09/M-1

1. Zamawiający: **URSA Polska Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 12, 42-520 Dąbrowa Górnicza**
2. Nr Umowy: 37/09
3. Przedmiot klasyfikacji: **Granulat z wełny szklanej URSA Granulat wg AT/2002-11-0227 zmiana 07.2005 r.**
produkcji: URSA Polska Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 12,
42-520 Dąbrowa Górnicza.
4. Klasyfikacja ogniowa: **Granulat z wełny szklanej URSA Granulat (o gęstości 25 ÷ 30 kg/m³)
- materiał klasyfikuje się jako niepalny**
5. Podstawa oceny :
 - PN-93/B-02862 + PN-93/B-02862/Az1:1999
Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania niepalności materiałów budowlanych
 - **Zasady klasyfikacji ogniowej COBR PIB wyd. 02**
 - **Sprawozdanie nr 37/09/M-1/O_{N1}**
6. Data: **19.03.2009**
7. Klasyfikacja ogniowa ważna jest do: **19.03.2011**

8. Opracowanie:

Sabina Grześkowiak **KIEROWNIK**
Pracowni Badań Jakościowychk/o
NJ
mgr inż. Grażyna Swotek

Koniec klasyfikacji ogniowej nr 1/37/09/M-1

NJ-SZB/KO – wyd. 03 z dnia 16.05.2008 r

©COBR PIB Katowice